

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 110 del 24/06/2014

OGGETTO: Approvazione preventivo per ripristino a perfetta regola d'arte con la fornitura e messa in opera di un nuovo contatore tripolare 100 A – con bobina 220V al fine di ripristinare il sistema di TUTTA NOTTE e METÀ NOTTE sull'impianto di VIALE CHIATANTE presentato dalla Ditta SMIE in data 10/06/2014 n°2151 di protocollo ed affidamento lavori.

L'anno duemilaquattordici il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 13,00 nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___P___	_____
Vice Presidente	CAPUTO Carmine	___P___	_____
	SANASI Maurizio	_____	___A___
	PETRACCA Giuseppe	___P___	_____
	SERRA Elio	_____	___A___

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente	GRECO Pantaleo	___P___	_____
Revisori	LANDOLFO Angelo	___P___	_____
	CARLUCCIO Silvano	___P___	_____

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con nota del 09/06/2014 acclarata al protocollo dell'ente al n°2151 del 10/06/2014 la ditta SMIE di Maurizio MEO manutentrica delle opere di pubblica illuminazione del Consorzio ha comunicato che sull'impianto di pubblica illuminazione della Zona Industriale di Lecce è stato localizzato un guasto all'interno del quadro comandi di Viale CHIATANTE del contatore del circuito TUTTA NOTTE;

che la Ditta SMIE è intervenuta per il ripristino, sia pure parzialmente, dell'impianto di pubblica illuminazione di che trattasi bypassando tutto l'impianto sull'altro contatore, così facendo, l'impianto è privo al momento del sistema METÀ NOTTE;

che con la stessa nota la Ditta SMIE ha presentato il preventivo di spesa con il ribasso del 35% sui lavori da effettuarsi come da convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il ripristino a perfetta regola d'arte con la fornitura e messa in opera di un nuovo contatore tripolare 100 A – con bobina 220V al fine di ripristinare il sistema di TUTTA NOTTE e METÀ NOTTE;

Ritenuto necessario effettuare i lavori di cui al preventivo al fine di riparare il guasto di che trattasi.

Vista la legge 2/07 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

Di prendere atto e approvare il preventivo della Ditta SMIE di Maurizio MEO datato 09/06/2014 e acclarato al protocollo dell'ente al n°2151 del 10/06/2014 per i lavori di ripristino a perfetta regola d'arte con la fornitura e messa in opera di un nuovo contatore tripolare 100 A – con bobina 220V al fine di ripristinare il sistema di TUTTA NOTTE e METÀ NOTTE sull'impianto di VIALE CHIATANTE per un importo complessivo di €.260,25 oltre IVA

la presente deliberazione e' con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo TONDO