

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 120 del 14/04/2015

OGGETTO: *Approvazione preventivo di spesa, del 17/03/2015 n°994 di protocollo, per quadro comando Via Belgio e/o riparazione guasto attraverso scavi di sondaggio pubblica illuminazione agglomerato industriale di Lecce-Surbo presentato dalla Ditta SMIE ed affidamento lavori.*

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 14:00 nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
Vice Presidente	CAPUTO Carmine	<u> </u>	<u> A </u>
	SANASI Maurizio	<u> P </u>	<u> </u>
	PETRACCA Giuseppe	<u> P </u>	<u> </u>
	SERRA Elio	<u> </u>	<u> A </u>

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente	GRECO Pantaleo	<u> P </u>	<u> </u>
Revisori	LANDOLFO Angelo	<u> P </u>	<u> </u>
	CARLUCCIO Silvano	<u> </u>	<u> A </u>

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con nota del 16/03/2015, acquisita al protocollo dell'ente al n°972 in pari data, la ditta SMIE di Maurizio MEO manutentrice delle opere di pubblica illuminazione del Consorzio ha comunicato che l'impianto di pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Lecce-Surbo di via Belgio (vicino alla scuola edile) è spento in quanto è venuto meno il funzionamento del quadro comandi e diverse apparecchiature fuori servizio di cui la causa è da imputare al fatto che dei roditori hanno rosicchiato la guaina di protezione dei cavi e pertanto ora sono privi di isolamento.

Che con nota del 17/03/2015 n°994 di protocollo la Smie ha indicato le modalità di ricerca del guasto attraverso una serie di scavi di sondaggio per l'intercettazione della parte integra e che la spesa non è quantificabile mentre per la riparazione del quadro comandi sito in via Belgio come meglio rappresentato nella precedente nota ha proposto il preventivo di spesa per un importo complessivo di €1.880,02 iva inclusa;

che la Ditta SMIE di Maurizio Meo è titolare di convenzione con il Consorzio, e la stessa prevede l'abbattimento del 35% sui lavori da effettuarsi;

Ritenuto necessario effettuare i lavori di cui al preventivo al fine di riparare il guasto di che trattasi

Vista la legge 2/07 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

Di prendere atto e approvare il preventivo della Ditta SMIE di Maurizio MEO datato 17/03/2015 acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n°994 per la riparazione del quadro comandi necessario alla linea di Pubblica Illuminazione di Via Belgio per l'importo di **€1.222,01 iva inclusa** in applicazione della Convenzione.

di autorizzare la stessa Ditta per i lavori di scavo di sondaggi per l'individuazione del guasto e l'isolamento e/o riparazione che saranno quantificati e documentati successivamente alla soluzione delle problematiche in quanto è impossibile procedere alla quantificazione preventiva.

la presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo TONDO